KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Chojnicach woj. pomorskie

PR-II.5585.1.06.2.2014.DJ

Chojnice, dnia 24 października 2014r.

PROTOKÓŁ
USTALEŃ Z CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Na podstawie art. 23 ust.1 w związku art. 13 ust. 6 pkt. 9 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (J.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1340, ze zmianami)

st. asp. Dariusza Jeszka - Starszy Inspektor
pod kierownictwem
kpt. Marcina Wróblewskiego - Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego

.....
/ stopień , tytuł , imię i nazwisko /

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

.....
/ stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej /

legitymujący się upoważnieniem
nr PR-II.5585.1.06.1.2014.DJ z dnia 10 października 2014r.
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Chojnicach przeprowadzili w dniach od 20 do 24 października 2014r.
czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w m. Nowy Dwór, gm. Chojnice
Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

.....
/ nazwa i adres instytucji /

czynności przeprowadzono w obecności:
Pana [redacted] – Kierownika Zakładu
Pana [redacted] – Automatyka Zakładu

.....
/ imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki/

Zakres czynności: przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

wykaz badanych obiektów: Zakład Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór, gm. Chojnice, w którego skład wchodzą;

- budynek biurowo-socjalny,
- budynek sortowni odpadów komunalnych,
- budynek wiaty kompostowni, wentylatorowni i biofiltrów,
- budynek hali demontażu odpadów kubaturowych,
- budynek warsztatu naprawczego i boksów do segregacji odpadów,
- zbiornik (ppoż) na wody opadowe,
- drogi pożarowe.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

1. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego, obiekty objęte czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi to obiekt istniejące, dopuszczone do użytkowania i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
2. Przedstawiono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla kontrolowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór, gm. Chojnice w sierpniu 2012r. Aktualizowaną w sierpniu 2014r.
3. Przedstawiono „Ocenę zagrożenia wybuchem. Zbiornik odcieków, kompostownia. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór" opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr [redacted] oraz Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej technika pożarnictwa [redacted] w sierpniu 2012r. Zgodnie z oceną zagrożenia wybuchem badane pomieszczenie nie jest zagrożone wybuchem, wyznaczono strefę 2 wewnątrz kubatury zbiornika przy zapewnieniu wentylacji mechanicznej. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego w strefie 2 zastosowano osprzęt w wykonaniu przeciwwybuchowym.
4. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego na terenie ZZO Nowy Dwór nie występują żadne inne strefy zagrożenie wybuchem.
5. Zgodnie z przedstawioną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz oświadczeniem kontrolowanego:
   I. Hala sortowni odpadów komunalnych.
      - budynek zakwalifikowany jako produkcyjno-magazynowy PM z gęstością obciążenia ogniowego poniżej 1000MJ/m^2,
      - o powierzchni użytkowej 1323,95m^2, powierzchni zabudowy 1441,60m^2 z wysokością 11,91m – niski, jednokondygnacyjny,
      - w którym nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo – nie występuje zagrożenie wybuchem,
      - ewakuacja w ramach przejścia ewakuacyjnego z wyjściami bezpośrednio na zewnątrz budynku.
      - **budynek wyposażony w samoczynne urządzenie oddymiające, brak przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i przeglądów urządzenia oddymiającego w okresie ostatniego roku, które potwierdzałyby prawidłowość działania tego urządzenia.**

II. Budynek socjalno-biurowy.
- trzykondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, liczba osób przebywających w budynku nie przekroczy 50 osób,
- powierzchnia użytkowa 608,21m^2, powierzchnia zabudowy 242,72m^2 z wysokością 10,80m – niski, kubatura 2495,9m^3,
- budynek jako jedna strefa pożarowa z osobno wydzieloną kotłownią i magazynem oleju opałowego,
- w budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, nie występuje zagrożenie wybuchem,
- długość dojścia ewakuacyjnego mierzona od najdalej oddalonych drzwi z pomieszczenia zlokalizowanego na III kondygnacji do głównych drzwi wyjściowych prowadzących na zewnątrz budynku wynosi 32,5m przy jednym kierunku ewakuacji - naruszenie § 256 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), - zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego pomimo uwagi wniesionej podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie wykonania budynku zgodnie z projektem budowlanym, budynek uzyskał pozwolenie na użytkownie właściwego organy Nadzoru Budowlanego.
- w pomieszczeniu magazynu oleju półstałe urządzenie gaśnicze umożliwiające podanie piany gaśniczej,

III. Wiata kompostowni, wentylatorowni i biofiltrów wraz z zadaszeniem placu gotowego kompostu":
- wiata wolnostojąca o powierzchni 3480m^2 wykonana z materiałów nierozprzestrzeniających ognia od strony wentylatorni ściana murowana.

IV. Hala demontażu odpadów kubaturowych, warsztatu naprawczego i boksów do segregacji odpadów:
- budynek jako PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500MJ/m^2, jednokondygnacyjny, niski, ewakuacja w ramach przejścia ewakuacyjnego z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz budynku.

6. Przedstawiono pozytywny protokół z pomiarów elektrycznych budynków z dnia 30.11.2013r.
7. Przedstawiono pozytywny protokół stanu technicznego przewodu spalinowego nr 314/2014 z października 2014r.
8. Przedstawiono protokoły nr 112/2014 i 113/2014 z dnia 26.08.2014r. z przeprowadzonych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych na terenie ZZO w Nowym Dworze gm. Chojnice – pozytywne.

9. W miejscu ogólnie dostępnym umieszczono instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia wraz z wykazem telefonów alarmowych. Budynek oznakowany znakami zgodnymi z PN dotyczącymi bezpieczeństwa w zakresie wyjść i kierunków ewakuacji.
10. Pracownicy zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
11. Budynek wyposażony w gaśnice poddane konserwacji i przeglądom.
12. Do budynku oraz stanowiska czerpania wody doprowadzona droga pożarowa umożliwiająca dojazd jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Na tym protokół zakończono.
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokółu.
Protokół spisano na 4-ch stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami :
Kopię protokółu pozostawiono kontrolowanemu.

PREZES ZARZĄDU
Iwona Perlicka
.....
podpis kontrolowanego

STARSZY INSPEKTOR
ds. operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych
st. asp. Dariusz [illegible]
.....
podpis kontrolującego

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 15, 89-620 Chojnice
tel. 52 3937[illegible] fax 52 3355061
NIP 555-20-[illegible]-738 REGON 220719005