



Chojnice, dnia 06 października 2023 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Chojnicach
ul. Gdańska 51, 89-600 Chojnice**

PR.52805.11.2023.2.MB

Egz. nr **112**

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ust. 2 pkt 5 i 7 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1969 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

04 - 06 października 2023 roku

przez

- 1) **st. kpt. Tomasz Buza** – Starszy Specjalista w Wydziale Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczym, legitymacja służbowa nr 5/2022
- 2) **mł. asp. Mikołaj Brunka** – Młodszy Inspektor w Wydziale Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczym, legitymacja służbowa nr 14/2019

legitymujących się upoważnieniem numer PR.52805.11.2023.1.MB z dnia 29 września 2023 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. Z o. o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice
Obiekt: Sortowania odpadów selektywnie zbieranych**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. Z o. o. Nowy Dwór 35 89-620 Chojnice	Mateusz Grudzina – prokurent

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Mateusz Grudzina – prokurent	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
- 3) oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie

odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów

- 4) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017r. poz. 1951 oraz z 2018r. poz. 650), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze na wniosek z 15 czerwca 2023 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o kontrolę w związku z wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w nowo wybudowanej sortowni odpadów selektywnie zbieranych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek sortowni

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. – Prezes

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Operat Przeciwpożarowy, opracowany przez mgr Jacka Knutha, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. KG PSP 570/2013 został zaopiniowany pozytywnie z uwagami postanowieniem PR.5268.8.2022.1.TB z dnia 29 sierpnia 2022 r. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Budynek sortowni odpadów z zapleczem socjalno-technicznym.

Hala Sortowni:

Wysokość 14,84 m (SW) jednokondygnacyjna.

Powierzchnia wewnętrzna 3540 m².

Gęstość obciążenia ogniowego Q < 2000 MJ/m².

Klasyfikacja pożarowa PM.

W projekcie założone jednoczesne przebywanie do 34 osób.

Hala sortowni jako jedna strefa pożarowa SP 1 o powierzchni 3495,91 m².

Klasa odporności pożarowej C obniżona do E ze względu na zastosowanie oddymiania.

W budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem.

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 175 m (100 + 25% ze względu na wysokość pomieszczenia i + 50% ze względu na zastosowanie oddymiania)

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych min 140 cm. Długość dojść ewakuacyjnych z uwzględnieniem samoczynnych urządzeń oddymiających przy jednym dojściu 45 m, przy dwóch dojściach 90 m.

Część socjalno-techniczna:

Wysokość 8,52 m (N) 2 kondygnacje nadziemne.

Powierzchnia wewnętrzna 720 m².

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

W obiekcie do 60 osób, przy czym nie więcej niż 50 w jednym pomieszczeniu.

Budynek socjalno-techniczny jako 2 strefy pożarowe SP-2 zaplecze socjalne ZL III o pow. 693,37 m², SP-3

Serwerownia i sterownia o powierzchni 71,69 m².

W budynku wydzielona pożarowo klatka schodowa służąca celom ewakuacji wyposażona w system oddymiania.

Klasa pożarowa C obniżona do D.

W budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem.

Maksymalna długość przejść ewakuacyjnych do 40 m.

Maksymalna długość dojść to 30 m i nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Urządzenia przeciwpożarowe:

1. Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
2. Hydranty wewnętrzne 52.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
4. System Sygnalizacji pożaru.
5. System Oddymiania klatki schodowej.
6. System Oddymiania hali produkcyjnej

Przedstawiono decyzję znak IK.5121.3.2023 z dnia 27 września 2023 r. pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego budynku hali sortowni odpadów selektywnie zbieranych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścieżką edukacyjną – załącznik nr 1

3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Protokół z dnia 21 września 2022 r., znak PR.52805.11.2022.2.MB

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy

4. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Hydrant wewnętrzny
2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
4. System sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania klatki schodowej oraz hali produkcyjnej

8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Protokół nr 262/2023 z dnia 8.08.2023 r. – pozytywny – mgr Ryszard Słomiński upr. 06/02/2014
2. Protokół pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dnia 1.08.2023 r. - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski, Dębno Polskie ul. Rawicka 59, 63-900 Rawicz – oświetlenie działa prawidłowo.
3. Oświadczenie z badania i sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 18.08.2023 r. – Firma Jackowski Instalacje Elektryczne, Dębno Polskie, ul. Rawicka 59, 63-900 Rawicz – sprawny

4. Protokół z przeglądu i konserwacji systemów ppoż. z dnia 1.08.2023 r. – pozytywny - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski, Dębno Polskie ul. Rawicka 59, 63-900 Rawicz
Protokół z przeprowadzenia prób SSP – PPOŻ z dnia 1.08.2023 r. – pozytywny - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski, Dębno Polskie ul. Rawicka 59, 63-900 Rawicz

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, poddawany przeglądom i konserwacji. Bez uwag do oznakowania. Zgodnie z operatem przeciwpożarowym.

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy.

11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczne i odgromowa
2. Wentylacja grawitacyjna
3. Wentylacja mechaniczna

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Przedłożono zestaw protokołów Z dnia 1.08.2023 r. - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski, Dębno Polskie ul. Rawicka 59, 63-900 Rawicz – bez uwag, pozytywne.
Protokół z przeprowadzonego rozruchu, szkolenia i obsługi instalacji elektrycznych, elektrycznej niskoprądowej Hali Sortowni i terenu przyległego z dnia 11.08.2023 r. – AK NOVA sp. z o.o., ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań
2. Protokół sprawozdawczo-opiniodawczy nr 237, 238 z dnia 20.06.2023 r. – Budynek gotowy do użytkowania – ██████████
3. Wydajność wentylacji mechanicznej z dnia 20.07.2023 r. – instalacja nadaje się do eksploatacji – inż. ██████████
Protokół skuteczności wentylacji z dnia 16.08.2023 r. ██████████ upr. WKP/0141/POOS/04, WKP/0110/OWOS/06

Podczas kontroli potwierdzono spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Dojazd i dostęp zapewniony.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane 30 dm³/s – zbiornik otwarty wody ppoż. o pojemności 276 m³ ze stanowiskiem dla pojazdu pożarniczego oraz dwiema nasadami ssawnymi 110.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	------	--

Inne ustalenia:
Nie stwierdzono

13. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Do protokołu załączono 1 załącznik – egzemplarz kontrolującego.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Prokurent


Malena Grudzina

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczych


st. kpt. Tomasz Buza

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych


mł. asp. Mikołaj Brunka