



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Chojnicach
ul. Gdańska 51, 89-600 Chojnice

PR.52805.11.2022.2.MB

Chojnice, dniu 21 września 2021 r.

Egz. nr 112

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

21 września 2022

przez

- 1) **st. kpt. Tomasz Buza** – Starszy Specjalista w Wydziale Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczym, legitymacja służbowa nr 5/2022
- 2) **mł. asp. Mikołaj Brunka** – Starszy Technik, legitymacja służbowa nr 14/2019

legitymujących się upoważnieniem numer PR.52805.11.2022.1.MB z dnia 19 września 2022 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice**

| | |
|--|--|
| Nazwa i adres kontrolowanego | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia |
| Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35 89-620 Chojnice | Mateusz Grudzina - prokurent |

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

| | |
|--|--|
| Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego | Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego |
| Mateusz Grudzina – Prokurent | |

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
- 3) oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie

odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

- 4) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017r. poz. 1951 oraz z 2018r. poz. 650), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności na wniosek Marszałka Województwa pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. w związku z wydaniem zmiany zintegrowanego pozwolenia na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton dla firmy Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Miejsca i obiekty składowania odpadów zgodnie z operatem przeciwpożarowym

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. – Prezes

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Operat Przeciwpożarowy, opracowany przez mgr Jacka Knutha, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. KG PSP 570/2013 został zaopiniowany pozytywnie z uwagami postanowieniem PR.5268.8.2022.1.TB z dnia 29 sierpnia 2022 r. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Podczas kontroli potwierdzono spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) z uwzględnieniem następujących uwag:w

1. Wymagane jest zapewnienie pomiędzy strefami pożarowymi składowisk otwartych i budynków z gęstością obciążenia ogniowego ponad 4000 MJ/m² odległości co najmniej 20 m. Dopuszczalne jest zbliżenie na mniejszą odległość przy zastosowaniu ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Na planie sytuacyjnym wskazano proponowane ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy strefami pożarowymi, w celu zapewnienia zachowania wymaganych odległości pomiędzy obiektami związanymi z gospodarką odpadami oraz pomiędzy nimi a innymi obiektami zakładu – szczegółowy szkic wymaganych zmian znajduje się w operacie przeciwpożarowym. Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice wskazał termin realizacji zalecenia do 31 grudnia 2023 r.

2. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się 40 dm³/s, jako największe wymagane dla danej strefy pożarowej. Realizowane 12 dm³/s z dwóch hydrantów DN80 sieci gminnej o wydajności 6 dm³/s każdy. Jako uzupełnienie brakującej ilości 28 dm³/s zapas w przeciwpożarowych zbiornikach wody. Wymagany zapas wg obliczeń z operatu przeciwpożarowego 404 m³. Istniejące zbiorniki o pojemności 108 m³. Brakująca ilość 296 m³ powinna być zgromadzona w dodatkowym zbiorniku wody do celów przeciwpożarowych. Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice wskazał termin realizacji zalecenia do 31 grudnia 2023 r.

3. Wykonanie stanowiska czerpania wody do istniejących zbiorników wraz z drogą pożarową zakończoną placem 20 m x 20 m wskazanego na planie sytuacyjnym w operacie przeciwpożarowym. Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice wskazał termin realizacji zalecenia do 30 czerwca 2023 r.

Dojazd i dostęp dla służb ratowniczych zapewniony.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią hydranty nadziemne i podziemne na sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie zakładu. Przedstawiono protokół z badania sieci hydrantowej przeciwpożarowej z dnia 22.08.2022 r. STRAŻAK Ryszard Słomiński, ul. San Carlos 9, 89-600

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z czerwiec 2022 r. opracował Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Jacek Knuth.

Instrukcja postępowania w razie pożaru umieszczona w widocznych miejscach, w poszczególnych obiektach.

Pracownicy zapoznani z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i przepisami ppoż. – ostatnie szkolenie luty 2020 r. – Tomasz Gawin

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze protokół znak PR.5585.11.2.2019.TB z dnia 18 grudnia 2019 r.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne - decyzja znak PR.5585.11.5.2019.TB z dnia 7 lutego 2020 r..

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zaktualizowana w lipcu 2020 r. – zrealizowano obowiązek

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Hydranty wewnętrzne
2. Hydranty zewnętrzne
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
5. System Sygnalizacji Pożarowej – hala sortowni
6. Grawitacyjny system oddymiania – hala sortowni
7. Drzwi i okna przeciwpożarowe
8. Pompownia przeciwpożarowa do zasilania sieci hydrantowej, w tym zespół prądotwórczy

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Protokół z dnia z dnia 22.08.2022 r. STRAŻAK Ryszard Słomiński, ul. San Carlos 9, 89-600 Chojnice, upr. 06/02/2014 – bez uwag – wersja elektroniczna w folderze kontroli
2. Protokół z dnia z dnia 22.08.2022 r. STRAŻAK Ryszard Słomiński, ul. San Carlos 9, 89-600 Chojnice, upr. 06/02/2014 – bez uwag – wersja elektroniczna w folderze kontroli
3. Protokół z dnia 22.01.2022 r. z przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu – [REDAKTOWANE] E/230/420/2019; D/230/421/2019, [REDAKTOWANE] E/230/419/2019 – pozytywny - wersja elektroniczna w folderze kontroli
4. Protokół z dnia 22.01.2022 r. z przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego – Krzysztof Pastwa E/230/420/2019; D/230/421/2019, Sebastian Łangowski E/230/419/2019 – pozytywny - wersja elektroniczna w folderze kontroli.
5. Protokół z dnia 02.09.2022 – sprawny – Gaśnik usługi przeciwpożarowe Bartłomiej Hryszkiewicz – wersja elektroniczna w folderze kontroli
6. Protokół z dnia 13.06.2022 – sprawny – Mercor SA – Adam Słomiński – wersja elektroniczna w folderze kontroli

7. Protokół z dnia 26.05.2022 – bez uwag – Gaśnik usługi przeciwpożarowe Bartłomiej Hryszkiewicz – wersja elektroniczna w folderze kontroli
8. Protokół z przeglądu zespołu prądowórczego z dnia 21.07.2022 r. – sprawny – Sumera Motor Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krakowska 5, 34-120 Andrychów

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekty wyposażony w gaśnice zgodnie z częścią graficzną instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Obsługa w zakresie konserwacji i napraw gaśnic STRAŻAK Ryszard Stomiński, ul. San Carlos 9, 89-600 Chojnice, upr. 06/02/2014 – bez uwag

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy, miejsca składowania nie wyposażone w/w systemy ochrony przeciwpożarowej.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna
2. Instalacja odgromowa
3. Wentylacja grawitacyjna
4. Wentylacji mechanicznej

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Protokół 10/P/2019 z dnia 23.03.2019 r. z przeglądu stanu sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych – Mirosław Stopa upr. D/405/0885/19, E/405/0886/19 – pozytywny - wersja elektroniczna w folderze kontroli.
2. Protokół z dnia 22.01.2022 r. z przeglądu instalacji odgromowej – ██████████ E/230/420/2019; D/230/421/2019, ██████████ E/230/419/2019 – pozytywny - wersja elektroniczna w folderze kontroli.
3. Protokół nr 391/2021 z dnia 29.10.2021 r. – Mistrz Kominiarski Grzegorz Warsiński upr. nr 9928 – bez uwag - wersja elektroniczna w folderze kontroli.
4. Protokół nr 17 i 18/2021 z dnia 29.10.2021 r. – Grzegorz warsiński upr. Nr 177/E/0648/20; Adam Rach upr. Nr 177/D/0609/20 - wersja elektroniczna w folderze kontroli.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Brak wydzielenia pożarowego pomiędzy obiektem 3 (kompostownia) a obiektami 2 (budynek administracyjny), 4 (wiata przyjęcia odpadów kompostowania), 5 (bioreaktory), 11 (magazyn sprzętu RTV i AGD) ze względu na niezachowanie odległości pomiędzy budynkami wynikających z warunków technicznobudowlanych oraz obciążenia ogniowego wskazanego w operacie przeciwpożarowym. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 2. | Brak wystarczającego zapasu wody do zewnętrznego gaszenia pożaru – w operacie przeciwpożarowym wskazane łącznie 404 m ³ zapasu. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 3. | Brak stanowiska czerpania wody do istniejących zbiorników wraz z drogą pożarową zakończoną placem 20 m x 20 m wykazanych w operacie przeciwpożarowym (rozpoczęto prace realizacyjne) | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |

Inne ustalenia:
Nie stwierdzono

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.


Prokurent

Mateusz Grudzina

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice
tel. 52 3987846 52 3355062 fax 52 3355061
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005
Nr BDO 000018498

STARSZY SPECJALISTA
ds. Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczych


st. kpt. Tomasz Buza

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY TECHNIK
ds. technicznych


ml. asp. Mikołaj Brunka

