



Chojnice, dnia 03 września 2024 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Chojnicach
ul. Gdańska 51, 89-600 Chojnice**

PR.5268.2.8.2024.2.MB

Egz. nr *112*

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ust. 2 pkt 5 i 7 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2024 poz. 127 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

27 sierpnia - 03 września 2024 roku

przez

- 1) **st. kpt. Tomasz Buza** – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego, legitymacja służbowa nr 5807104
- 2) **mł. kpt. Mikołaj Brunka** – Młodszy Specjalista w Wydziale Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczym, legitymacja służbowa nr 5348352

legitymujących się upoważnieniem numer PR.5268.2.8.2024.1.MB z dnia 22 sierpnia 2024 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. Z o. o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. Z o. o. Nowy Dwór 35 89-620 Chojnice	Mateusz Grudzina – prokurent

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Mateusz Grudzina – prokurent	– kierownik ds. obiektów i instalacji technologicznych

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
- 3) oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie

- odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- 4) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze na wniosek z dnia 08 sierpnia 2024 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o kontrolę w związku z wydaniem zmiany pozwolenia zintegrowanego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Strefa pożarowa 1 – boksy od 1.1 do 1.6 oraz warsztat naprawczy
- 2) Strefa pożarowa 2 – boksy na odpady
- 3) Strefa pożarowa 3 – sortownia i budynek biurowy
- 4) Strefa pożarowa 4 – wiatła nieczynnej kompostowni
- 5) Strefa pożarowa 5 – bioreaktory oraz wiaty przyjęcia
- 6) Strefa pożarowa 6 – plac składowy na odpady (polepszacz glebowy)
- 7) Strefa pożarowa 7 – kontener na terenie PSZOK
- 8) Strefa pożarowa 8 – kontener na terenie PSZOK
- 9) Strefa pożarowa 9 – kontener na terenie PSZOK
- 10) Strefa pożarowa 10 – plac składowy na placu budowlanym
- 11) Strefa pożarowa 11 – plac składowy na placu budowlanym
- 12) Strefa pożarowa 12 – plac składowy na działce 33/4
- 13) Strefa pożarowa 13 – garaż blaszany, magazyn

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. – Prezes

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Operat Przeciwpożarowy, opracowany przez mgr _____, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. KG PSP 570/2013 został zaopiniowany pozytywnie postanowieniem PR.5268.19.2023.1.MB z dnia 09 sierpnia 2024 r. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych, oznakowanie, wytyczone miejsca oraz wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe miejsc magazynowania odpadów było zgodne z zapisami operatu przeciwpożarowego zaopiniowanego pozytywnie postanowieniem PR.5268.19.2023.1.MB z dnia 09 sierpnia 2024 r. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Rodzaj i miejsce składowanych odpadów podczas kontroli był niezgodny z nowym, wspomnianym wyżej operatem, ale zgodny z aktualnie obowiązującymi operatami, ze względu na trwający proces wydawania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami przez Urzędu Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kontroli podlegało 13 stref pożarowych, zgodnie z operatem:

- 1) Strefa pożarowa 1 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych boksach zakwalifikowanych jako strefa pożarowa z odpadami stałymi poza budynkiem. Boksy od 1.1 do 1.6 oraz warsztat naprawczy. Strefa wyposażona w gaśnice proszkowe ABC 4 kg – zgodnie z operatem. Warsztat naprawczy wyposażony w gaśnicę przenośną oraz oświetlenie ewakuacyjne – **załącznik nr 1.**
- 2) Strefa pożarowa 2 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych boksach zakwalifikowanych jako strefa pożarowa z odpadami stałymi poza budynkiem.. Strefa wyposażona w gaśnice proszkowe ABC 4 kg – zgodnie z operatem – **załącznik nr 2.**
- 3) Strefa pożarowa 3 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych miejscach w budynku oraz w kontenerze zamykanym przy ścianie budynku. Miejsca magazynowania zakwalifikowane jako strefa pożarowa z odpadami stałymi w budynku. Miejsce gromadzenia odpadów to sortownia znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku biurowego. Strefa wyposażona w hydranty wewnętrzne, punkty ze sprzętem ppoż., gaśnice, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, klapy oddymiające, system sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjne – zgodnie z operatem – **załącznik nr 3.**
- 4) Strefa pożarowa 4 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych miejscach pod wiatą nieczynnej kompostowni. Strefa wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, punkt ze sprzętem gaśniczym oraz gaśnicę proszkową ABC 4 kg – zgodnie z operatem - **załącznik nr 4.**
- 5) Strefa pożarowa 5 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych miejscach pod wiatą oraz w urządzeniu bioreaktora. Strefa wyposażona w punkt ze sprzętem gaśniczym oraz gaśnicę proszkową ABC 4 kg – zgodnie z operatem. Bioreaktor wyposażony również w przeciwpożarowy wyłącznik prądu - **załącznik nr 5.**
- 6) Strefa pożarowa 6 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych miejscach na placu na bioodpady i polepszacz glebowy. Strefa wyposażona w punkt ze sprzętem gaśniczym oraz gaśnicę proszkową ABC 4 kg – zgodnie z operatem – **załącznik nr 6.**
- 7) Strefa pożarowa 7 – Miejsca magazynowania w zamkniętych, stalowych kontenerach zlokalizowanych na terenie PSZOK. Strefa wyposażona w gaśnicę proszkową ABC 4 kg – zgodnie z operatem – **załącznik nr 7.**
- 8) Strefa pożarowa 8 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych miejscach na placu pod wiatą na terenie PSZOK. Strefa wyposażona w punkt ze sprzętem gaśniczym oraz gaśnicę proszkową ABC 4 kg – zgodnie z operatem – **załącznik nr 8.**
- 9) Strefa pożarowa 9 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonym miejscu na placu na terenie PSZOK. Strefa wyposażona w punkt ze sprzętem gaśniczym oraz gaśnicę proszkową ABC 4 kg – zgodnie z operatem – **załącznik nr 9.**
- 10) Strefa pożarowa 10 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych miejscach na placu budowlanym. Strefa wyposażona w gaśnice proszkowe ABC 6 kg (2 kg na każde 100 m² strefy pożarowej) – zgodnie z operatem – **załącznik nr 10.**
- 11) Strefa pożarowa 11 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych miejscach na placu budowlanym. Strefa wyposażona w gaśnice proszkowe ABC 6 kg (2 kg na każde 100 m² strefy pożarowej) – zgodnie z operatem – **załącznik nr 11.**
- 12) Strefa pożarowa 12 – Miejsca magazynowania odpadów w wyznaczonych miejscach na placu na działce nr 33/4. Strefa wyposażona w gaśnice proszkowe ABC 4 kg (2 kg na każde 100 m² strefy pożarowej) – zgodnie z operatem – **załącznik nr 12.**
- 13) Strefa pożarowa 13 – Miejsca magazynowania odpadów w garażu zlokalizowanym przy wiatkach służących do celów gospodarczych zakładu. Garaż zlokalizowany przy ścianie oddzielenia przeciwpożarowego strefy pożarowej z odpadami (strefa pożarowa nr 2). Strefa wyposażona w gaśnice proszkowe ABC 4 kg (2 kg na każde 100 m² strefy pożarowej) – zgodnie z operatem – **załącznik nr 12.**

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek

ochrony przeciwpożarowej do strefy pożarowej. Zapewnia się drogę pożarową do stanowisk czerpania wody przy zbiorniku przeciwpożarowym, do budynków znajdujących się na terenie zakładu oraz do stref z odpadami stałymi składowanymi poza budynkami.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru – 30 l/s. Z uwagi na niespełnienie wymagania w zakresie niezapewnienie wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu ze względu na istniejące uwarunkowania lokalne uzyskano Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku znak WZ.5595.369.3.2021.WM z dnia 03 lutego 2022, poprzez uznanie istniejącej sieci wodociągowej zapewniającej wydajność 10 dm³/s na hydrancie DN 80 oraz przyjęcie następujących rozwiązań technicznych i zamiennych obejmujących:

- Uznanie jako podstawowego źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 400 m³,
- Zapewnienie dwóch stanowisk czerpania wody przy wyżej wymienionym zbiorniku.

Przedstawiono protokół nr 352/2024 z dnia 26.08.2024 r. z badania hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie zakładu (10 hydrantów) – wynik pozytywny - Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej mgr Ryszard Słomiński

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr [imię] r upr. KG PSP 570/2013 ze stycznia 2024 r.

Przedstawiono oświadczenia pracowników potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony ppoż. oraz zapoznania z zapisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Operat nakłada na zakład konieczność przeprowadzania ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru – Przedstawiono notatkę z ćwiczeń ppoż. z dnia 08.06.2024 r. wraz z planem ćwiczeń.

Dla zakładu opracowano dokument oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem opracowany w sierpniu 2024 r. przez dr inż. [imię] oraz mgr inż. [imię].

Przedstawiono listę pracowników przeszkolonych w zakresie dokumentu oceny ryzyka i zabezpieczenia przed wybuchem.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Protokół z dnia 06 października 2023 r., znak PR.52805.11.2023.2.MB

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Hydranty wewnętrzne (sortownia 1)

2. Półstałe urządzenie gaśnicze (budynek biurowy)
3. System oddymiania (sortownia 1)
4. System sygnalizacji pożaru (sortownia 1, budynek biurowy)
5. Drzwi oraz okna przeciwpożarowe
6. Pompy przeciwpożarowe
7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (kompostownia, bioreaktory, hala sortowni 1)
8. Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne (warsztat, wiata odpadów do kompostowania, wiata RDF, budynek socjalny 1, hala sortowni 1)
9. Zbiornik przeciwpożarowy

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Protokół nr 351/2024 z dnia 26.08.2024 r. – pozytywny – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej mgr
2. Protokół nr 43/2024 z dnia 06.08.2024 r. – sprawny - Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej mgr
3. Protokół przeglądu serwisowego i konserwacji klap dymowych z dnia 18.06.2024 r. – mercor group serwisant – system sprawny, protokół spisano z zaleceniami do wykonania dla zakładu przed kolejnym serwisem.
4. Protokół z przeglądu technicznego i konserwacji ssp z dnia 16.02.2024 r. – system sprawny – mgr inż. poź
5. Przedstawiono protokół z przeglądu technicznego i konserwacji drzwi i okien przeciwpożarowych z dnia 23.05.2024 r. w zakresie podanym w protokole – bez uwag - mgr inż. poź.
6. Protokół z przeglądu rozdzielni RPP oraz poprawności zadziałania agregatu – agregat po zaniku zasilania uruchamia się prawidłowo oraz działanie pompy jest prawidłowe z dnia 12.06.2024 r. – E/230/524/2024; D/230/525/2024; E/230/526/2024; D/230/527/2024
7. Protokoły z zadziałania PWP w hali sortowni 1, kompostowni oraz bioreaktorach z dnia 12.06.2024 r. – zadziałanie prawidłowe - E/230/524/2024; D/230/525/2024; E/230/526/2024; D/230/527/2024
8. Protokół pomiaru poprawności oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z dnia 12.06.2024 r. – a E/230/524/2024; D/230/525/2024; E/230/526/2024; D/230/527/2024 - oświetlenie działa prawidłowo.
9. Przedstawiono oświadczenie kierownika budowy o szczelności zbiornika ppoż. z dnia 05.12.2023 r. - POM/0221/OWOK/06

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Zakład wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, poddawany przeglądom i konserwacji – działania realizowane w tym zakresie przeprowadzone przez firmę STRAŻAK ul. San Carlos 9, 89-600 Chojnice. Bez uwag do oznakowania. Zgodny z operatem przeciwpożarowym.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna i odgromowa
2. Instalacja odgromowa
3. Wentylacja grawitacyjna
4. Wentylacja mechaniczna (warsztat, budynek biurowy)

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Przedłożono zestaw protokołów z dnia 27.02.2024 r. nr RAP-0049-2024 – pozytywne – G-1/E/470/3722/2020; E/230/529/2024; D/230/523/2024.
Protokół z badania instalacji elektrycznej i odgromowej terenu PSZOK nr 1-2/2023 z dnia 31.08.2023 r. – pozytywny – Nr 177/E/0126/22; 177/D/0125/22; 177/E/0129/22; 177/D/0128/22
2. Protokół z przeglądu instalacji odgromowej bioreaktorów, hala sortowni, budynku socjalnego, podczyszczalni odcieków, kompostowni przymowej, wiaty odpadów do kompostowania, boksów magazynowych surowców, budynku portierni, hali wstępnego demontażu i warsztatu naprawczego – bez uwag - E/230/524/2024; D/230/525/2024; E/230/526/2024; D/230/527/2024
3. Protokół nr 549/2023 z dnia 30.10.2023 r. z badania przewodów spalinowych i wentylacyjnych w kotłowni – Mistrz Kominiański upr. nr 9928.
Protokół sprawozdawczo-opiniodawczy nr 82/2023 z dnia 05 grudnia 2023 r. z badania przewodów kominowych i wentylacyjnych budynku PSZOK – Mistrz Kominiański upr. nr 9928.
4. Protokół skuteczności działania wentylacji wymuszonej nr 46/2023, 45/2023 z dnia 30.10.2023 r. – wentylacja sprawna – nr 177/E/0648/20; nr 177/D/0609/20

Podczas kontroli potwierdzono spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Dojazd i dostęp zapewniony.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane 30 dm³/s – zapewnione z sieci hydrantowej DN80 oraz zbiornika ppoż. o pojemności 440 m³ ze stanowiskiem dla pojazdu pożarniczego oraz dwiema nasadami ssawnymi 110.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	------	--

Inne ustalenia:
Nie stwierdzono

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego



Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Do protokołu załączono 13 załącznik – egzemplarz kontrolującego.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Operacyjno-Kontrolno-Bozpoznawczego

PREZES ZARZĄDU


.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

st. kpt. Tomasz Buza

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych

ml. kpt. Mikołaj Brunka